

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ  
№ RU Д-RU.PA01.B.00205/22  
(регистрационный номер декларации о соответствии)

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Ондулин - строительные материалы",  
ОГРН: 1065256044644. Юридический адрес: 603064, Нижегородская область, город Нижний  
Новгород, улица Окская Гавань, 11. Телефон: +78314185832.

(наименование и местонахождение заявителя)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Ондулин - строительные материалы",  
ОГРН: 1065256044644. Юридический адрес: 603064, Нижегородская область, город Нижний Новгород,  
улица Окская Гавань, 11. Телефон: +78314185832.

(наименование и местонахождение изготовителя)

Заявитель подтверждает, что продукция: Черепица кровельная битумная «Ондувилла», толщиной  
от 3 мм до 3.3 мм, выпускаемые по ТУ 5779-002-98505358-2014 изменение №2  
Серийный выпуск.

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект (наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация)

код ОК 034 (ОКПД 2): 23.99.12.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6807100009

Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов):

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от  
22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ,  
от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от  
27.12.2018 № 538-ФЗ).

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого подтверждается продукция

Схема декларирования соответствия: 1д

Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы,  
послужившие основанием для подтверждения соответствия:

Протокол испытаний № 02/22Д-3 от 04.02.2022г., ИЛ «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», Свидетельство о  
подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ в области  
оценки соответствия продукции № ССБК RU.21ПБ23 от 24.08.2018 г.

Иные сведения: Класс пожарной опасности КМ5. Группа горючести по ГОСТ 30244-94 –  
сильногорючие (Г4). Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – легковоспламеняемые (В3).  
Группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032-97 – сильнораспространяющие (РП4).

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

Заявление заявителя: Продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявитель берет  
на себя ответственность за соответствие декларируемой продукции заявленным показателям. Заявленная продукция не  
применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава  
железнодорожного транспорта и метрополитена. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции  
требованиям технических регламентов.

Срок действия декларации о соответствии с: 21.02.2022 по 07.02.2027



М.П. Генеральный директор  
Общество с  
ограниченной  
ответственностью  
"Ондулин -  
строительные  
материалы"

подпись

Можжерин Андрей  
Борисович

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП21.16502

Срок действия с 04.02.2022 по 03.02.2025

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП21, Общество с ограниченной ответственностью «ЦСМ», 197198, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Введенский, пр-кт Большой П.с., д. 27/1, литера А**ПРОДУКЦИЯ** Черепица кровельная битумная «Ондувилла», толщиной от 3 мм до 3.3 мм. Серийный выпуск.код ОК  
23.99.12.110**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 5779-002-98505358-2014 Изменения №2код ТН ВЭД  
6807 10 000 9**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Ондулин - строительные материалы», Адрес: Россия, 603064, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Окская Гавань, дом 11, ИНН: 5256065574, ОГРН: 1065256044644, телефон: 8 (831) 428-58-32.**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «Ондулин - строительные материалы», Адрес: Россия, 603064, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Окская Гавань, дом 11, ИНН: 5256065574, ОГРН: 1065256044644, телефон: 8 (831) 428-58-32.**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний №14726-ЦСМ/22 от 03.02.2022  
Испытательная лаборатория ООО «ЦСМ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ39 от 2021-11-23Проверка  
подлинности  
сертификата  
соответствия**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Руководитель органа

Е.И. Калмыков

инициалы, фамилия

Эксперт

Е.Л. Сысоева

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля